

水質検査成績書

第 22-15690 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号

標津町長 山口 将 悟 様

2023年 03月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水		区 分 簡易水道						
採 水 年 月 日	2023年03月07日	時 間	9時28分	天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	標津地区簡易水道							
水 源 名 称	標津地区簡易水道 (標津北部系)							
採 水 地 点	標津町役場							
採 水 者	清 水 誠 一	所 属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気 温	0.0	℃	水 温	3.4	℃	残 留 塩 素	0.3	mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準			検 査 方 法	定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。			特定酵素基質培地法	-	
03	塩化物イオン	6.4 mg/L	200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2	
04	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下であること。			全有機炭素計測定法	0.3	
05	pH値	7.5	5.8以上8.6以下であること。			ガラス電極法	-	
06	味	異常なし	異常でないこと。			官能法	-	
07	臭気	異常なし	異常でないこと。			官能法	-	
08	色度	<1 度	5度以下であること。			透過光測定法	1	
09	濁度	<0.1 度	2度以下であること。			積分球式光電光度法	0.1	
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2023年 03月 07日 ~ 2023年 03月 10日						
検 査 責 任 者		試験検査部次長 横 山 貴 浩						
2023年 03月 10日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 22-15692 号

依 頼 者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号

標津町長 山口 将 悟 様

2023年 03月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

